



报告编号: I11041044706D~I11011044806D



2013010338Z
资质有效期至:2016.09.27

检测报告

委托单位 北京博泽汽车部件有限公司

受测单位 北京博泽汽车部件有限公司

报告日期 2014.11.13

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com





检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: I11041044706D~I11011044806D

第 1 页, 共 1 页

委托单位	北京博泽汽车部件有限公司			
受测单位	北京博泽汽车部件有限公司			
受测地址	北京市大兴区西红门镇鼎业路 23 号			
采样日期	2014.11.04	检测日期	2014.11.06	
参考方法	饮食业油烟排放标准 GB 18483-2001 附录 A			
检测仪器	红外分光测油仪、自动烟尘（气）测试仪 等			
排气筒名称	第一工厂食堂油烟排气筒			
采样位置	检测结果			
净化器净化前	实测平均排风量 (m³/h)	9.68×10³	废气平均温度 (℃)	22
	实际使用灶头数 (个)	2	实际使用灶头数 (个)折算后	3.4
	油烟排放浓度 (mg/m³)	4.8		
净化器净化后	净化器制造单位	北京华清大地环保科技有限公司	净化器型号	HQD-JYJ
	净化方式/过滤设备	静电式	排气筒高度(m)	16
	实测平均排风量 (m³/h)	9.03×10³	废气平均温度 (℃)	23
	实际使用灶头数 (个)	2	实际使用灶头数 (个)折算后	3.4
	油烟排放浓度 (mg/m³)	1.3	最高允许排放浓度(mg/m³)	2.0

编制:

审核:

批准:

