



Pony Testing International Group

报告编号: GDBA8NQC61053606Z



160021343608

检测报告

委托单位

冠捷显示科技(中国)有限公司

受测单位

冠捷显示科技(中国)有限公司

报告日期

2017.01.05

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com





检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: GDBA8NQC61053606Z

第 1 页, 共 4 页

委托单位	冠捷显示科技(中国)有限公司		
受测单位	冠捷显示科技(中国)有限公司		
受测地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 106 号		
采样位置	西区废水进口、西区废水出口		
样品名称	废水	检测类别	委托检测
采样日期	2016.12.26~2016.12.27	检测日期	2016.12.26~2017.01.01
样品状态	液态	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测依据	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注			
	编制人	胡文	
	审核人	胡宏涛	
	批准人	山香菊	
	签发日期	2017.01.05	



扫微信二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

报告编号: GDBA8NQC61053606Z

第 2 页, 共 4 页

样品名称和编号	检测项目	检测结果
C61053606 西区进水口废水 (2016.12.26 第一次)	pH (无量纲)	8.69
	悬浮物, mg/L	340
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	322
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	931
	氨氮 (以 N 计), mg/L	105
C61056606 西区出水口废水 (2016.12.26 第一次)	pH (无量纲)	7.36
	悬浮物, mg/L	15
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	22.1
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	103
	氨氮 (以 N 计), mg/L	41.2
C61054606 西区进水口废水 (2016.12.26 第二次)	pH (无量纲)	9.05
	悬浮物, mg/L	290
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	221
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	647
	氨氮 (以 N 计), mg/L	203
C61057606 西区出水口废水 (2016.12.26 第二次)	pH (无量纲)	7.38
	悬浮物, mg/L	20
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	15.7
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	75.8
	氨氮 (以 N 计), mg/L	44.4
C61055606 西区进水口废水 (2016.12.26 第三次)	pH (无量纲)	9.10
	悬浮物, mg/L	250
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	178
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	530
	氨氮 (以 N 计), mg/L	233
C61058606 西区出水口废水 (2016.12.26 第三次)	pH (无量纲)	7.45
	悬浮物, mg/L	8
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	17.4
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	86.2
	氨氮 (以 N 计), mg/L	43.5

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

谱尼测试集团股份有限公司

公司地址: 北京市海淀区苏州街 49-3 号盈智大厦

检测地址: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 8 号院 C5

北京实验室: (010) 82618116

青岛实验室: (0532) 88706866

天津实验室: (022) 27360730

新疆实验室: (0991) 6684186

长春实验室: (0431) 85150908

哈尔滨实验室: (0451) 88104651

大连实验室: (0411) 84650820

郑州实验室: (0371) 69350670

上海实验室: (021) 64851999

宁波实验室: (0574) 87736499

杭州实验室: (0571) 87219096

苏州实验室: (0512) 62997900

深圳实验室: (0755) 26050909

广州实验室: (020) 89224310

武汉实验室: (027) 83997127

厦门实验室: (0592) 5568048


 扫描二维码
关注谱尼测试


检测结果

Pony Testing International Group

报告编号: GDBA8NQC61053606Z

第 3 页, 共 4 页

样品名称和编号	检测项目	检测结果
C61059606 西区进水口废水 (2016.12.27 第一次)	pH (无量纲)	8.65
	悬浮物, mg/L	220
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	212
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	605
	氨氮 (以 N 计), mg/L	122
C61062606 西区出水口废水 (2016.12.27 第一次)	pH (无量纲)	7.55
	悬浮物, mg/L	<5
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	7.6
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	42.4
	氨氮 (以 N 计), mg/L	23.7
C61060606 西区进水口废水 (2016.12.27 第二次)	pH (无量纲)	8.60
	悬浮物, mg/L	250
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	204
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	591
	氨氮 (以 N 计), mg/L	95.6
C61063606 西区出水口废水 (2016.12.27 第二次)	pH (无量纲)	7.51
	悬浮物, mg/L	20
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	11.4
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	64.0
	氨氮 (以 N 计), mg/L	35.4
C61061606 西区进水口废水 (2016.12.27 第三次)	pH (无量纲)	8.59
	悬浮物, mg/L	250
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	192
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	565
	氨氮 (以 N 计), mg/L	89.4
C61064606 西区出水口废水 (2016.12.27 第三次)	pH (无量纲)	7.47
	悬浮物, mg/L	6
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	9.4
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	52.6
	氨氮 (以 N 计), mg/L	26.2

www.ponytest.com ©Hotline 400-819-5688

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

谱尼测试集团股份有限公司

公司地址: 北京市海淀区苏州街 49-3 号盈智大厦

检测地址: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 8 号院 C5

 北京实验室: (010) 82618116 长春实验室: (0431) 85150908 上海实验室: (021) 64851999 深圳实验室: (0755) 26050909
 青岛实验室: (0532) 88706866 哈尔滨实验室: (0451) 88104651 宁波实验室: (0574) 87736499 广州实验室: (020) 89224310
 天津实验室: (022) 27360730 大连实验室: (0411) 84650820 杭州实验室: (0571) 87219096 武汉实验室: (027) 83997127
 新疆实验室: (0991) 6684186 郑州实验室: (0371) 69350670 苏州实验室: (0512) 62997900 厦门实验室: (0592) 5568048



扫二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

报告编号: GDBA8NQC61053606Z

第 4 页, 共 4 页

附表:

检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	方法来源	仪器设备
pH	玻璃电极法	水质 pH 值的测定 GB 6920-1986	酸度计
悬浮物	重量法	水质 悬浮物的测定 GB 11901-1989	电热鼓风干燥箱、 分析天平
五日生化需氧量 (BOD ₅)	稀释法	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 HJ 505-2009	电热恒温培养箱
化学需氧量 (COD _{Cr})	重铬酸盐法	水质 化学需氧量的测定 GB 11914-1989	滴定管
氨氮 (以 N 计)	水杨酸分光光度法	水质 氨氮的测定 HJ 536-2009	紫外可见分光光度计

以下空白





Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52338606Z



160021343608

检测报告

委托单位

冠捷显示科技(中国)有限公司

受测单位

冠捷显示科技(中国)有限公司

报告日期

2016.12.22

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com





检测报告


Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52338606Z

第 1 页, 共 2 页

委托单位	冠捷显示科技（中国）有限公司			
受测单位	冠捷显示科技（中国）有限公司			
受测地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 106 号			
采样日期	2016.12.12	检测日期	2016.12.12~2016.12.14	
样品编号	C52338606~C52373606	检测类别	委托检测	
平均风向	6°±3°(北)	平均风速（m/s）	1.1	
天气情况	晴	大气压（kPa）	102.8	
检测依据	恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ534-2009 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）3.1.11.2 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993			
主要检测仪器	空气/智能 TSP 综合采样器、紫外可见分光光度计 等			
采样点位 （见附图）	检测结果			
	频次	氨(mg/m ³)	硫化氢(mg/m ³)	臭气浓度(无量纲)
上风向○1	第一次	0.014	0.001	<10
下风向○2		0.021	0.003	12
下风向○3		0.034	0.005	14
下风向○4		0.024	0.003	14
上风向○1	第二次	0.015	0.001	<10
下风向○2		0.024	0.002	13
下风向○3		0.038	0.004	14
下风向○4		0.027	0.003	12
上风向○1	第三次	0.015	0.001	11
下风向○2		0.025	0.002	12
下风向○3		0.038	0.005	14
下风向○4		0.028	0.003	12

附: 测点位置平面示意图





检测报告


Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52338606Z

第2页, 共2页

委托单位	冠捷显示科技（中国）有限公司			
受测单位	冠捷显示科技（中国）有限公司			
受测地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 106 号			
采样日期	2016.12.13	检测日期	2016.12.13~2016.12.14	
样品编号	C52405606~C52440606	检测类别	委托检测	
平均风向	7°±3°(北)	平均风速（m/s）	1.3	
天气情况	晴	大气压（kPa）	102.7	
检测依据	恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ534-2009 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）3.1.11.2 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993			
主要检测仪器	空气/智能 TSP 综合采样器、紫外可见分光光度计 等			
采样点位 （见附图）	检测结果			
	频次	氨(mg/m ³)	硫化氢(mg/m ³)	臭气浓度(无量纲)
上风向O1	第一次	0.016	0.001	11
下风向O2		0.027	0.004	13
下风向O3		0.044	0.006	14
下风向O4		0.038	0.003	12
上风向O1	第二次	0.018	0.001	<10
下风向O2		0.032	0.003	14
下风向O3		0.041	0.005	15
下风向O4		0.039	0.003	15
上风向O1	第三次	0.022	0.001	<10
下风向O2		0.028	0.004	12
下风向O3		0.050	0.007	16
下风向O4		0.030	0.003	15

附: 测点位置平面示意图



编制: 李霞

审核: 胡志清

批准:





Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52386606Z



160021343608

检测报告

委托单位

冠捷显示科技（中国）有限公司

受测单位

冠捷显示科技（中国）有限公司

报告日期

2016.12.22

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com





检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52386606Z

第 1 页, 共 2 页

委托单位	冠捷显示科技(中国)有限公司		
受测单位	冠捷显示科技(中国)有限公司		
受测地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 106 号		
采样日期	2016.12.12	检测日期	2016.12.12~2016.12.13
排气筒名称	南区污水处理站排气筒	标态干废气流量(m ³ /h)	657
排气筒高度(m)	3	废气平均温度(℃)	18
大气压(kPa)	102.8	废气平均流速(m/s)	6.2
采样位置	净化后	净化器厂家/名称/型号	北京清源恒业环境科技有限公司/高能离子净化设备/QYLZ-1000
样品编号	C52386606~C52391606	净化方式	离子净化
检测依据	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 5.4.10.3 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996		
检测仪器	自动烟尘(气)测试仪、智能双路烟气采样器、紫外可见分光光度计 等		
检测项目	频次	排放浓度结果 (mg/m ³)	排放速率结果 (kg/h)
氨	第一次	0.63	4.1×10 ⁻⁴
硫化氢		0.07	4.6×10 ⁻⁵
氨	第二次	0.57	3.7×10 ⁻⁴
硫化氢		0.05	3.3×10 ⁻⁵
氨	第三次	0.55	3.6×10 ⁻⁴
硫化氢		0.06	3.9×10 ⁻⁵



扫描二维码
关注谱尼测试



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52386606Z

第2页, 共2页

委托单位	冠捷显示科技(中国)有限公司		
受测单位	冠捷显示科技(中国)有限公司		
受测地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 106 号		
采样日期	2016.12.13	检测日期	2016.12.13
排气筒名称	南区污水处理站排气筒	标态干废气流量(m ³ /h)	671
排气筒高度(m)	3	废气平均温度(°C)	17
大气压(kPa)	102.7	废气平均流速(m/s)	6.3
采样位置	净化后	净化器厂家/名称/型号	北京清源恒业环境科技有限公司/高能离子净化设备/QYLZ-1000
样品编号	C52453606~C52458606	净化方式	离子净化
检测依据	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 5.4.10.3 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996		
检测仪器	自动烟尘(气)测试仪、智能双路烟气采样器、紫外可见分光光度计 等		
检测项目	频次	排放浓度结果 (mg/m ³)	排放速率结果 (kg/h)
氨	第一次	0.68	4.6×10^{-4}
硫化氢		0.06	4.0×10^{-5}
氨	第二次	0.58	3.9×10^{-4}
硫化氢		0.07	4.7×10^{-5}
氨	第三次	0.60	4.0×10^{-4}
硫化氢		0.06	4.0×10^{-5}

编制: 李霞

审核: 胡若清

批准: 丁春莉



PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

谱尼测试集团股份有限公司
公司地址: 北京市海淀区苏州街 49-3 号盈智大厦
检测地址: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 8 号院 C5

www.ponytest.com ©Hotline 400-819-5688

北京实验室: (010) 82618116 长春实验室: (0431) 85150908 上海实验室: (021) 64851999 深圳实验室: (0755) 26050909
青岛实验室: (0532) 88706866 哈尔滨实验室: (0451) 88104651 宁波实验室: (0574) 87736499 广州实验室: (020) 89224310
天津实验室: (022) 27360730 大连实验室: (0411) 84650820 杭州实验室: (0571) 87219096 武汉实验室: (027) 83997127
新疆实验室: (0991) 6684186 郑州实验室: (0371) 69350670 苏州实验室: (0512) 62997900 厦门实验室: (0592) 5568048



Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52392606Z



160021343608

检测报告

委托单位 冠捷显示科技（中国）有限公司

受测单位 冠捷显示科技（中国）有限公司

报告日期 2016.12.22

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com





检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52392606Z

第 1 页, 共 3 页

委托单位	冠捷显示科技（中国）有限公司			
受测单位	冠捷显示科技（中国）有限公司			
受测地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 106 号			
采样日期	2016.12.12	完成日期	2016.12.22	
天气情况	晴	测量期间最大风速（m/s）	1.2	
检测项目	噪声	检测点数（个）	4	
检测依据	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008			
检测仪器	噪声分析仪 等			
监测时段	测点位置 （见附图）	测量值 L _{eq} 〔dB(A)〕	背景值 L _{eq} 〔dB(A)〕	结果值 L _{eq} 〔dB(A)〕
昼间	▲1 东厂界	61.2	56.4	59.2
	▲2 南厂界	62.1	56.3	61.1
	▲3 西厂界	61.4	56.5	59.4
	▲4 北厂界	59.2	55.4	57.2
夜间	▲1 东厂界	51.8	47.5	49.8
	▲2 南厂界	53.4	48.1	51.4
	▲3 西厂界	52.7	48.5	50.7
	▲4 北厂界	50.2	46.4	48.2
备注	夜间噪声的最大声级为 56.1dB(A)，属频发噪声。			



扫二维码
关注谱尼测试



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52392606Z

第 2 页, 共 3 页

委托单位	冠捷显示科技（中国）有限公司			
受测单位	冠捷显示科技（中国）有限公司			
受测地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 106 号			
采样日期	2016.12.13	完成日期	2016.12.22	
天气情况	晴	测量期间最大风速（m/s）	1.4	
检测项目	噪声	检测点数（个）	4	
检测依据	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008			
检测仪器	噪声分析仪 等			
监测时段	测点位置 （见附图）	测量值 L _{eq} 〔dB(A)〕	背景值 L _{eq} 〔dB(A)〕	结果值 L _{eq} 〔dB(A)〕
昼间	▲1 东厂界	60.8	56.4	58.8
	▲2 南厂界	62.3	56.6	61.3
	▲3 西厂界	61.5	56.7	59.5
	▲4 北厂界	59.6	55.5	57.6
夜间	▲1 东厂界	51.7	47.5	49.7
	▲2 南厂界	53.7	48.9	51.7
	▲3 西厂界	52.2	48.1	50.2
	▲4 北厂界	50.8	46.3	48.8
备注	夜间噪声的最大声级为 57.8dB(A)，属频发噪声。			




检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52392606Z

第3页, 共3页

附: 测点位置平面示意图



以下空白



编制:

李霞

审核:

胡宏清

批准

**PONY 谱尼测试**
Pony Testing International Group

谱尼测试集团股份有限公司

公司地址: 北京市海淀区苏州街49-3号盈智大厦

检测地址: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路8号院C5

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688

北京实验室: (010) 82618116

长春实验室: (0431) 85150908

上海实验室: (021) 64851999

深圳实验室: (0755) 26050909

青岛实验室: (0532) 88706866

哈尔滨实验室: (0451) 88104651

宁波实验室: (0574) 87736499

广州实验室: (020) 89224310

天津实验室: (022) 27360730

大连实验室: (0411) 84650820

杭州实验室: (0571) 87219096

武汉实验室: (027) 83997127

新疆实验室: (0991) 6684186

郑州实验室: (0371) 69350670

苏州实验室: (0512) 62997900

厦门实验室: (0592) 5568048



Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52399606Z



160021343608

检测报告

委托单位

冠捷显示科技（中国）有限公司

受测单位

冠捷显示科技（中国）有限公司

报告日期

2016.12.22

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com





检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52399606Z

第 1 页, 共 5 页

委托单位	冠捷显示科技(中国)有限公司		
受测单位	冠捷显示科技(中国)有限公司		
受测地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 106 号		
采样位置	南区污水处理站进口、南区污水处理站出口		
样品名称	南区污水处理站进口废水、 南区污水处理站出口废水	检测类别	委托检测
采样日期	2016.12.12~2016.12.13	检测日期	2016.12.12~2016.12.20
样品状态	液态	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测依据	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注			
	编制人	李霞	
	审核人	胡志清	
	批准人	山香莉	
	签发日期	2016.12.22	


 扫微信二维码
关注谱尼测试


检测结果

Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52399606Z

第 2 页, 共 5 页

样品名称和编号	检测项目	检测结果
C52399606 南区污水处理站进口废水 (2016.12.12 第一次)	pH (无量纲)	6.86
	悬浮物, mg/L	247
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	425
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	1.07×10 ³
	氨氮 (以 N 计), mg/L	97.6
	动植物油类, mg/L	80.8
C52400606 南区污水处理站出口废水 (2016.12.12 第一次)	pH (无量纲)	6.93
	悬浮物, mg/L	30
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	17.6
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	91.1
	氨氮 (以 N 计), mg/L	38.2
	动植物油类, mg/L	0.41
C52401606 南区污水处理站进口废水 (2016.12.12 第二次)	pH (无量纲)	6.98
	悬浮物, mg/L	170
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	180
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	517
	氨氮 (以 N 计), mg/L	21.2
	动植物油类, mg/L	125
C52402606 南区污水处理站出口废水 (2016.12.12 第二次)	pH (无量纲)	6.90
	悬浮物, mg/L	13
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	10.2
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	51.7
	氨氮 (以 N 计), mg/L	7.67
	动植物油类, mg/L	1.09



检测结果

Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52399606Z

第 3 页, 共 5 页

样品名称和编号	检测项目	检测结果
C52403606 南区污水处理站进口废水 (2016.12.12 第三次)	pH (无量纲)	6.92
	悬浮物, mg/L	105
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	92.8
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	288
	氨氮 (以 N 计), mg/L	15.6
	动植物油类, mg/L	23.6
C52404606 南区污水处理站出口废水 (2016.12.12 第三次)	pH (无量纲)	7.09
	悬浮物, mg/L	65
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	29.0
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	141
	氨氮 (以 N 计), mg/L	11.1
	动植物油类, mg/L	0.80
C52466606 南区污水处理站进口废水 (2016.12.13 第一次)	pH (无量纲)	5.73
	悬浮物, mg/L	630
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	713
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	1.96×10 ³
	氨氮 (以 N 计), mg/L	34.4
	动植物油类, mg/L	78.9
C52467606 南区污水处理站出口废水 (2016.12.13 第一次)	pH (无量纲)	6.92
	悬浮物, mg/L	140
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	33.8
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	176
	氨氮 (以 N 计), mg/L	13.1
	动植物油类, mg/L	1.31

www.ponytest.com ☎Hotline 400-819-5688

北京实验室: (010) 82618116

青岛实验室: (0532) 88706866

天津实验室: (022) 27360730

新疆实验室: (0991) 6684186

长春实验室: (0431) 85150908

哈尔滨实验室: (0451) 88104651

大连实验室: (0411) 84650820

郑州实验室: (0371) 69350670

上海实验室: (021) 64851999

宁波实验室: (0574) 87736499

杭州实验室: (0571) 87219096

苏州实验室: (0512) 62997900

深圳实验室: (0755) 26050909

广州实验室: (020) 89224310

武汉实验室: (027) 83997127

厦门实验室: (0592) 5568048

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

谱尼测试集团股份有限公司

公司地址: 北京市海淀区苏州街 49-3 号盈智大厦

检测地址: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 8 号院 C5


 扫描二维码
关注谱尼测试


检测结果

Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52399606Z

第 4 页, 共 5 页

样品名称和编号	检测项目	检测结果
C52468606 南区污水处理站进口废水 (2016.12.13 第二次)	pH (无量纲)	5.06
	悬浮物, mg/L	547
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	852
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	2.09×10 ³
	氨氮 (以 N 计), mg/L	40.5
	动植物油类, mg/L	184
C52469606 南区污水处理站出口废水 (2016.12.13 第二次)	pH (无量纲)	7.10
	悬浮物, mg/L	210
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	43.7
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	200
	氨氮 (以 N 计), mg/L	14.4
	动植物油类, mg/L	4.46
C52470606 南区污水处理站进口废水 (2016.12.13 第三次)	pH (无量纲)	6.62
	悬浮物, mg/L	1.90×10 ³
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	1.36×10 ³
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	3.27×10 ³
	氨氮 (以 N 计), mg/L	101
	动植物油类, mg/L	5.79
C52471606 南区污水处理站出口废水 (2016.12.13 第三次)	pH (无量纲)	7.09
	悬浮物, mg/L	49
	五日生化需氧量(BOD ₅), mg/L	20.6
	化学需氧量 (COD _{Cr}), mg/L	79.6
	氨氮 (以 N 计), mg/L	24.0
	动植物油类, mg/L	0.93

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

谱尼测试集团股份有限公司

公司地址: 北京市海淀区苏州街 49-3 号盈智大厦

检测地址: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 8 号院 C5

北京实验室: (010) 82618116

青岛实验室: (0532) 88706866

天津实验室: (022) 27360730

新疆实验室: (0991) 6684186

长春实验室: (0431) 85150908

哈尔滨实验室: (0451) 88104651

大连实验室: (0411) 84650820

郑州实验室: (0371) 69350670

上海实验室: (021) 64851999

宁波实验室: (0574) 87736499

杭州实验室: (0571) 87219096

苏州实验室: (0512) 62997900

深圳实验室: (0755) 26050909

广州实验室: (020) 89224310

武汉实验室: (027) 83997127

厦门实验室: (0592) 5568048



扫微信二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

报告编号: GDB3P29C52399606Z

第 5 页, 共 5 页

附表:

检测项目方法仪器一览表

检测项目	分析方法	方法来源	仪器设备
pH	玻璃电极法	水质 pH 值的测定 GB 6920-1986	酸度计
悬浮物	重量法	水质 悬浮物的测定 GB 11901-1989	电热鼓风干燥箱、分析天平
五日生化需氧量 (BOD ₅)	稀释与接种法	水质 五日生化需氧量(BOD ₅) 的测定 HJ 505-2009	电热恒温培养箱
化学需氧量 (COD _{Cr})	重铬酸盐法	水质 化学需氧量的测定 GB 11914-1989	滴定管
氨氮 (以 N 计)	水杨酸分光光度法	水质 氨氮的测定 HJ 536-2009	紫外可见分光光度计
动植物油类	红外分光光度法	水质 石油类和动植物油类的 测定 HJ 637-2012	红外分光测油仪

以下空白

